

25.450.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.450.1118 (251-118)

Tanımı 100.000 m³/h'lık, Toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	10060,00	484,00	242,00
2013	9240,00	294,00	147,00
2016	11080,00	450,00	225,00
2018	11860,00	555,00	277,50
2015	10020,00	360,00	180,00
2014	9980,00	324,00	162,00
2023-2	206375,00	5125,00	2562,50
2019	14970,00	703,00	351,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	332335,00	8460,00	4230,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	97715,00	1575,00	787,50
2022-3	98187,50	2047,50	1023,75
2023-1	146920,00	3170,00	1585,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	24210,00	1010,00	505,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	19380,00	827,00	413,50
2022-1	45275,00	1575,00	787,50

25.450.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPIRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (Ölçü: Adet, İhzarat: %60). (TSE kalite belgesi).

Statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, aksi projede belirtilmediği takdirde trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı vantilatörün; iş yerinde temin edilmesi, yeterli titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibil ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, daha sonra görülen kısımların istenilen renkte sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisatı, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.