

25.450.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.450.3107 (253-107)

Tanımı 20.000 m³/h'lık, Aksiyal vantilatör, 1.500 devir/dakika'ya kadar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1820,00	275,00	137,50
2012	0,00	0,00	0,00
2016	2050,00	344,00	172,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	1790,00	247,00	123,50
2018	3100,00	424,00	212,00
2019	4270,00	537,00	268,50
2021	6390,00	770,00	385,00
2017	2510,00	370,00	185,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	1570,00	224,00	112,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	5120,00	631,00	315,50
2022-2	18446,60	537,50	268,75
2022-3	18607,85	698,75	349,38
2022-1	10587,50	537,50	268,75
2023-2	32707,50	1750,00	875,00
2023-1	23194,38	1081,88	540,94

25.450.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

AKSİYAL VANTİLATÖRLER (ASPIRATÖR) (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) (TSE kalite belgeli).
225 paskala (25 mmSS) basınca kadar gerekli güçte monofaze veya trifaze elektrik motoruna direkt veya kayış kasnakla akuple çelik veya alüminyum kanatlı aksiyal vantilatörün (aspiratörün) iş yerinde elektrik motoru dâhil temini gerekli titreşim izolesi yapılmış olarak tespiti, kanallara branda bezli fleksbıl bağlantı yapılması çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenmek üzere). (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Cihazların imalatında ve kaidesine montajda kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar Birim Fiyatlara dâhil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.