

25.450.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.450.3201 (253-201)
Tanımı	10.000 m ³ /h'ya kadar, Aksiyal Vantilatör, 900 devir/dakika'ya kadar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	19968,75	1006,25	503,13
2014	1260,00	157,00	78,50
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	6625,00	500,00	250,00
2022-2	14109,75	500,00	250,00
2022-3	14259,75	650,00	325,00
2017	1620,00	236,00	118,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	3920,00	493,00	246,50
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	2620,00	343,00	171,50
2010	0,00	0,00	0,00
2018	2010,00	271,00	135,50
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1170,00	175,00	87,50
2013	1100,00	142,00	71,00
2016	1320,00	219,00	109,50
2020	3140,00	404,00	202,00
2023-2	28172,50	1625,00	812,50

25.450.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

AKSİYAL VANTİLATÖRLER (ASPIRATÖR) (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) (TSE kalite belgeli).
225 paskala (25 mmSS) basınca kadar gerekli güçte monofaze veya trifaze elektrik motoruna direkt veya kayış kasnakla akuple çelik veya alüminyum kanatlı aksiyal vantilatörün (aspiratörün) iş yerinde elektrik motoru dâhil temini gerekli titreşim izolesi yapılmış olarak tespiti, kanallara branda bezli fleksibıl bağlantı yapılması çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenmek üzere). (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Cihazların imalatında ve kaidesine montajda kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar Birim Fiyatlara dâhil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.