

25.450.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.450.3202 (253-202)

Tanımı 12.000 m³/h'lık, Aksiyal Vantilatör, 900 devir/dakika'ya kadar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	1860,00	255,00	127,50
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1450,00	170,00	85,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	2990,00	370,00	185,00
2016	1520,00	237,00	118,50
2022-1	7587,50	537,50	268,75
2013	1270,00	154,00	77,00
2020	3580,00	435,00	217,50
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	15427,10	537,50	268,75
2022-3	15588,35	698,75	349,38
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	30065,00	1750,00	875,00
2023-1	21306,88	1081,88	540,94
2015	1350,00	189,00	94,50
2018	2300,00	292,00	146,00
2021	4470,00	531,00	265,50

25.450.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

AKSİYAL VANTİLATÖRLER (ASPIRATÖR) (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) (TSE kalite belgeli).
225 paskala (25 mmSS) basınca kadar gerekli güçte monofaze veya trifaze elektrik motoruna direkt veya kayış kasnakla akuple çelik veya alüminyum kanatlı aksiyal vantilatörün (aspiratörün) iş yerinde elektrik motoru dâhil temini gerekli titreşim izolesi yapılmış olarak tespiti, kanallara branda bezli fleksbıl bağlantı yapılması çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenmek üzere). (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Cihazların imalatında ve kaidesine montajda kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar Birim Fiyatlara dâhil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.