

## 25.450.4103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.450.4103 (253-303)</b>
<b>Tanımı</b>	900 m <sup>3</sup> /h, PENCERE TİPİ DOMESTİK FANLAR
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	343,00	47,70	23,85
2011	0,00	0,00	0,00
2017	206,00	32,90	16,45
2018	237,00	37,70	18,85
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	163,00	30,60	15,30
2023-1	2248,75	131,25	65,63
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	900,94	64,69	32,35
2022-2	1260,53	64,69	32,35
2022-3	1280,21	84,38	42,19
2023-2	3180,13	215,63	107,82
2021	513,00	69,00	34,50
2020	411,00	56,50	28,25
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## 25.450.4103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Pencere Tipi domestik fanlar (Ölçü: Adet)

Pencere tipi, havayı direkt olarak dış ortama egzost etmek için tasarlanmış, hava hareketli otomatik panjurlu, tek yönlü, motorlar Class B yalıtımlı ve Aşırı ısınmaya karşı termik sigorta korumalı 230V-50Hz monofaze ve IPX4 sınıfında olup, TS EN 60335-2-80 standardı ile 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, en fazla 35-45 dB aralığında ses seviyesine haiz plastik pencere fanının iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.450.4103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.