

25.450.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.450.5102 (253-702)
Tanımı	200 m ³ /h, Kanal tipi aspiratör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	193,00	16,50	8,25
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	167,00	15,00	7,50
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2976,88	289,38	144,69
2016	209,00	23,00	11,50
2017	258,00	24,80	12,40
2022-2	1668,49	143,75	71,88
2022-3	1711,61	186,88	93,44
2007	0,00	0,00	0,00
2015	204,00	18,40	9,20
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	4231,25	468,75	234,38
2021	672,00	52,00	26,00
2019	403,00	36,00	18,00
2020	538,00	42,30	21,15
2018	309,00	28,40	14,20
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1210,00	143,75	71,88

25.450.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kanal Tipi Aspiratörler (Ölçü: Adet)

İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, motoru ve elektrik bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü yapılarak fan devri değiştirilebilir, Fan motorları üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her türlü işçilik dâhil çalışır durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.