

25.450.5107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.450.5107 (253-707)

Tanımı 1.000 m³/h, Kanal tipi aspiratör

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	561,00	47,20	23,60
2014	352,00	27,50	13,75
2017	469,00	41,20	20,60
2022-2	2645,75	196,88	98,44
2022-3	2704,81	255,94	127,97
2013	306,00	25,00	12,50
2021	1270,00	86,50	43,25
2015	372,00	30,60	15,30
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	4646,25	396,25	198,13
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1909,38	196,88	98,44
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	6590,63	640,63	320,32
2016	380,00	38,30	19,15
2019	753,00	60,00	30,00
2020	1010,00	70,50	35,25

25.450.5107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kanal Tipi Aspiratörler (Ölçü: Adet)

İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, motoru ve elektrik bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü yapılarak fan devri değiştirilebilir, Fan motorları üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her türlü işçilik dâhil çalışır durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.5107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.