

## 25.450.5108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.450.5108 (253-708)

**Tanımı** 1.250 m<sup>3</sup>/h, Kanal tipi aspiratör

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	786,00	65,00	32,50
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1320,00	93,50	46,75
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	3503,75	196,88	98,44
2022-3	3562,81	255,94	127,97
2023-1	6021,25	396,25	198,13
2022-1	2509,38	196,88	98,44
2011	0,00	0,00	0,00
2014	367,00	29,70	14,85
2015	388,00	33,00	16,50
2013	319,00	27,00	13,50
2017	490,00	44,40	22,20
2023-2	8515,63	640,63	320,32
2020	1050,00	76,50	38,25
2016	397,00	41,30	20,65
2018	586,00	51,00	25,50

## 25.450.5108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### Kanal Tipi Aspiratörler (Ölçü: Adet)

İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, motoru ve elektrik bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü yapılarak fan devri değiştirilebilir, Fan motorları üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her türlü işçilik dâhil çalışır durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.450.5108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.