

## 25.452.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1100 (1021-510)

**Tanımı** Duman Atım Fanı (Ölçü: Adet, İhzarat %60), TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar

**Birimi**

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-----|--------------|---------------|-----------------|
|-----|--------------|---------------|-----------------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.452.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200 °C, 120 dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mmSS'na) kadar.

## 25.452.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.