

25.452.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.452.1109 (1021-519)
Tanımı	45.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	6230,00	1390,00	695,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	10380,00	2070,00	1035,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	16400,00	1440,00	720,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	7580,00	1530,00	765,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	13010,00	964,00	482,00
2013	5413,00	1262,00	631,00
2019	15890,00	1220,00	610,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	8570,00	1920,00	960,00
2022-2	67747,53	2953,13	1476,57
2022-1	32553,13	2953,13	1476,57
2023-2	147019,38	9609,38	4804,69
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	68633,46	3839,06	1919,53
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	104093,75	5943,75	2971,88
2003	0,00	0,00	0,00
2021	20460,00	1760,00	880,00

25.452.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Duman Atım Fanı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; iş yerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.