

25.452.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.452.1202 (1021-552)
Tanımı	12.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	5753,00	1020,00	510,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	7249,00	488,00	244,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	5115,00	1280,00	640,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	6149,00	1380,00	690,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	7931,00	618,00	309,00
2021	10043,00	887,00	443,50
2013	4103,00	841,00	420,50
2022-2	33155,60	1575,00	787,50
2023-2	78340,63	5125,00	2562,50
2022-3	33675,35	2047,50	1023,75
2022-1	16087,50	1575,00	787,50
2014	4719,00	926,00	463,00
2023-1	55847,00	3170,00	1585,00

25.452.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.