

25.452.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1203 (1021-553)

Tanımı 16.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	11231,00	990,00	495,00
2013	4258,10	841,00	420,50
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	18009,07	1771,88	885,94
2015	5984,00	1020,00	510,00
2022-2	37104,41	1771,88	885,94
2022-3	37689,12	2303,44	1151,72
2014	4906,00	926,00	463,00
2023-1	60641,63	3566,25	1783,13
2023-2	85748,44	5765,63	2882,82
2017	6688,00	1380,00	690,00
2018	8096,00	545,00	272,50
2016	5544,00	1280,00	640,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	8855,00	690,00	345,00

25.452.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.