

## 25.452.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1206 (1021-556)

**Tanımı** 30.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	55506,48	2165,63	1082,82
2022-3	56221,14	2815,31	1407,66
2022-1	26650,94	2165,63	1082,82
2013	4906,00	938,00	469,00
2016	7205,00	1440,00	720,00
2015	6886,00	1150,00	575,00
2019	13057,00	939,00	469,50
2023-2	123155,32	7046,88	3523,44
2021	16830,00	1360,00	680,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	11022,00	742,00	371,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	8734,00	1550,00	775,00
2023-1	87225,88	4358,75	2179,38
2020	0,00	0,00	0,00
2014	5643,00	1040,00	520,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 25.452.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.