

## 25.452.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1207 (1021-557)

**Tanımı** 35.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	6105,00	1220,00	610,00
2013	5307,50	1106,00	553,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	92075,50	4755,00	2377,50
2018	11649,00	784,00	392,00
2022-2	56505,61	2362,50	1181,25
2022-3	57285,24	3071,25	1535,63
2019	13167,00	992,00	496,00
2023-2	130039,25	7687,50	3843,75
2003	0,00	0,00	0,00
2021	17127,00	1430,00	715,00
2022-1	27225,00	2362,50	1181,25
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	9438,00	1820,00	910,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	7810,00	1690,00	845,00
2015	7436,00	1350,00	675,00

## 25.452.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.