

25.452.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.452.1208 (1021-558)
Tanımı	40.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	5647,40	1106,00	553,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	12639,00	851,00	425,50
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	60665,11	2559,38	1279,69
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	10065,00	1820,00	910,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	29242,82	2559,38	1279,69
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	139348,69	8328,13	4164,07
2022-3	61509,70	3327,19	1663,60
2014	6501,00	1220,00	610,00
2015	7931,00	1350,00	675,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	8305,00	1690,00	845,00
2			

25.452.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.