

25.452.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1210 (1021-560)

Tanımı 50.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	6818,90	1374,00	687,00
2023-1	121181,50	6340,00	3170,00
2014	7843,00	1520,00	760,00
2017	13101,00	2260,00	1130,00
2016	10802,00	2100,00	1050,00
2019	18788,00	1420,00	710,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	38568,75	3150,00	1575,00
2022-2	80307,11	3150,00	1575,00
2022-3	81346,61	4095,00	2047,50
2023-2	171165,50	10250,00	5125,00
2018	16632,00	1120,00	560,00
2021	24420,00	2040,00	1020,00
2015	9559,00	1680,00	840,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

25.452.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.