

25.452.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.452.1212 (1021-562)
Tanımı	60.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	8096,00	1610,00	805,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	9856,00	1780,00	890,00
2017	14003,00	2400,00	1200,00
2018	17798,00	1200,00	600,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	23859,00	1520,00	760,00
2023-2	226359,38	11531,25	5765,63
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	50868,13	3543,75	1771,88
2022-3	107884,90	4606,88	2303,44
2010	0,00	0,00	0,00
2021	32076,00	2190,00	1095,00
2013	7034,50	1459,00	729,50
2022-2	106715,46	3543,75	1771,88
2016	11539,00	2230,00	1115,00
2023-1	160470,75	7132,50	3566,25

25.452.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.