

25.452.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.452.1213 (1021-563)
Tanımı	65.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	33275,00	2240,00	1120,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	7097,20	1459,00	729,50
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	110874,95	3740,63	1870,32
2022-3	112109,36	4862,81	2431,41
2005	0,00	0,00	0,00
2014	8162,00	1610,00	805,00
2016	11638,00	2230,00	1115,00
2015	9944,00	1780,00	890,00
2022-1	52885,94	3740,63	1870,32
2012	0,00	0,00	0,00
2019	24123,00	1550,00	775,00
2023-2	234956,57	12171,88	6085,94
2018	17996,00	1220,00	610,00
2017	14124,00	2400,00	1200,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-1	166544,13	7528,75	3764,38
2010	0,00	0,00	0,00

25.452.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.