

25.452.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.452.1214 (1021-564)
Tanımı	70.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	8613,00	1851,00	925,50
2017	16511,00	3040,00	1520,00
2018	20614,00	1390,00	695,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	13640,00	2820,00	1410,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	9911,00	2040,00	1020,00
2022-2	119037,59	3937,50	1968,75
2010	0,00	0,00	0,00
2015	12056,00	2250,00	1125,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	56732,50	3937,50	1968,75
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	120336,96	5118,75	2559,38
2023-2	248366,25	12812,50	6406,25
2021	35882,00	2530,00	1265,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	176055,00	7925,00	3962,50
2019	27643,00	1760,00	880,00

25.452.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.