

## 25.452.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1216 (1021-566)

**Tanımı** 80.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	18711,00	3220,00	1610,00
2014	10824,00	2170,00	1085,00
2015	13178,00	2390,00	1195,00
2019	30767,00	2030,00	1015,00
2013	9410,50	1964,00	982,00
2023-2	288275,63	14093,75	7046,88
2021	42438,00	2920,00	1460,00
2022-2	140690,33	4331,25	2165,63
2022-3	142119,65	5630,63	2815,32
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	204426,75	8717,50	4358,75
2022-1	66859,38	4331,25	2165,63
2016	15422,00	2990,00	1495,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	23760,00	1600,00	800,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 25.452.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.