

25.452.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1218 (1021-568)

Tanımı 100.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm S

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	14641,00	2720,00	1360,00
2017	20768,00	3660,00	1830,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	26213,00	1770,00	885,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	10459,90	2244,00	1122,00
2016	17138,00	3400,00	1700,00
2022-1	78705,00	4725,00	2362,50
2019	33946,00	2240,00	1120,00
2022-2	166105,42	4725,00	2362,50
2014	12034,00	2470,00	1235,00
2023-2	333960,00	15375,00	7687,50
2021	49984,00	3230,00	1615,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	167664,67	6142,50	3071,25
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	236923,50	9510,00	4755,00

25.452.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.