

25.452.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.452.1302 (1021-602)
Tanımı	12.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'n
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	5580,00	1280,00	640,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	6708,00	1380,00	690,00
2014	5148,00	926,00	463,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	4476,00	841,00	420,50
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	17550,00	1575,00	787,50
2023-2	85462,50	5125,00	2562,50
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	36169,74	1575,00	787,50
2015	6276,00	1020,00	510,00
2021	10956,00	887,00	443,50
2022-3	36736,74	2047,50	1023,75
2007	0,00	0,00	0,00
2018	7908,00	488,00	244,00
2023-1	60924,00	3170,00	1585,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	8652,00	618,00	309,00

25.452.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.