

25.452.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1303 (1021-603)

Tanımı 16.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'n

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	7296,00	1380,00	690,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	6048,00	1280,00	640,00
2013	4645,20	841,00	420,50
2018	8832,00	545,00	272,50
2023-2	93543,76	5765,63	2882,82
2015	6528,00	1020,00	510,00
2019	9660,00	690,00	345,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	66154,50	3566,25	1783,13
2022-2	40477,54	1771,88	885,94
2022-3	41115,41	2303,44	1151,72
2014	5352,00	926,00	463,00
2022-1	19646,26	1771,88	885,94
2012	0,00	0,00	0,00
2021	12252,00	990,00	495,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

25.452.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.