

25.452.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.452.1304 (1021-604)
Tanımı	20.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'n
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	5508,00	977,00	488,50
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	8196,00	1460,00	730,00
2018	10092,00	623,00	311,50
2007	0,00	0,00	0,00
2015	6720,00	1080,00	540,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	10764,00	789,00	394,50
2016	6780,00	1350,00	675,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	44787,24	1915,63	957,82
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	45476,87	2490,31	1245,16
2022-1	21708,76	1915,63	957,82
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	101813,26	6234,38	3117,19
2013	4779,60	888,00	444,00
2023-1	72006,76	3855,63	1927,82
2011	0,00	0,00	0,00
2021	13632,00	1140,00	570,00

25.452.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.