

25.452.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1305 (1021-605)

Tanımı 25.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'n

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8988,00 | 1460,00 | 730,00 |
| 2014 | 5808,00 | 978,00 | 489,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5049,60 | 889,00 | 444,50 |
| 2016 | 7416,00 | 1350,00 | 675,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11328,00 | 700,00 | 350,00 |
| 2015 | 7092,00 | 1080,00 | 540,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 82560,00 | 3962,50 | 1981,25 |
| 2022-1 | 24577,50 | 1968,75 | 984,38 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 50991,13 | 1968,75 | 984,38 |
| 2022-3 | 51699,89 | 2559,38 | 1279,69 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16212,00 | 1290,00 | 645,00 |
| 2019 | 12804,00 | 886,00 | 443,00 |
| 2023-2 | 116614,50 | 6406,25 | 3203,13 |

25.452.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.