

25.452.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.452.1306 (1021-606)
Tanımı	30.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'n
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	7860,00	1440,00	720,00
2017	9528,00	1550,00	775,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	60552,53	2165,63	1082,82
2015	7512,00	1150,00	575,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	5352,00	938,00	469,00
2023-2	134351,26	7046,88	3523,44
2003	0,00	0,00	0,00
2018	12024,00	742,00	371,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	29073,76	2165,63	1082,82
2022-3	61332,16	2815,31	1407,66
2010	0,00	0,00	0,00
2021	18360,00	1360,00	680,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	6156,00	1040,00	520,00
2023-1	95155,50	4358,75	2179,38
2004	0,00	0,00	0,00
2019	14244,00	939,00	469,50

25.452.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.