

25.452.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1307 (1021-607)

Tanımı 35.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'n

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	6660,00	1220,00	610,00
2013	5790,00	1106,00	553,00
2015	8112,00	1350,00	675,00
2016	8520,00	1690,00	845,00
2018	12708,00	784,00	392,00
2017	10296,00	1820,00	910,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	14364,00	992,00	496,00
2022-2	61642,49	2362,50	1181,25
2021	18684,00	1430,00	715,00
2023-2	141861,00	7687,50	3843,75
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	29700,00	2362,50	1181,25
2022-3	62492,99	3071,25	1535,63
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	100446,00	4755,00	2377,50

25.452.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.