

25.452.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1309 (1021-609)

Tanımı 45.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'n

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	6495,60	1262,00	631,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	10284,00	1920,00	960,00
2018	15612,00	964,00	482,00
2015	9096,00	1530,00	765,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	7476,00	1390,00	695,00
2019	19068,00	1220,00	610,00
2017	12456,00	2070,00	1035,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	39063,76	2953,13	1476,57
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	81297,04	2953,13	1476,57
2022-3	82360,15	3839,06	1919,53
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	124912,50	5943,75	2971,88
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	176423,26	9609,38	4804,69
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	24552,00	1760,00	880,00

25.452.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.