

25.452.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1314 (1021-614)

Tanımı 70.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'n

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	10812,00	2040,00	1020,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	22488,00	1390,00	695,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	129859,19	3937,50	1968,75
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	9396,00	1851,00	925,50
2022-3	131276,69	5118,75	2559,38
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	61890,00	3937,50	1968,75
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	270945,00	12812,50	6406,25
2017	18012,00	3040,00	1520,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	13152,00	2250,00	1125,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	30156,00	1760,00	880,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	39144,00	2530,00	1265,00
2023-1	192060,00	7925,00	3962,50
2016	14880,00	2820,00	1410,00

25.452.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.