

25.452.1316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1316 (1021-616)

Tanımı 80.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'n

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	10266,00	1964,00	982,00
2015	14376,00	2390,00	1195,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	72937,50	4331,25	2165,63
2022-2	153480,36	4331,25	2165,63
2022-3	155039,62	5630,63	2815,32
2016	16824,00	2990,00	1495,00
2017	20412,00	3220,00	1610,00
2019	33564,00	2030,00	1015,00
2014	11808,00	2170,00	1085,00
2021	46296,00	2920,00	1460,00
2018	25920,00	1600,00	800,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	340368,00	23265,00	11632,50
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	223011,00	8717,50	4358,75
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	314482,50	14093,75	7046,88
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

25.452.1316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.