

25.452.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.452.1317 (1021-617)
Tanımı	90.000 m ³ /h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'n
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	26712,00	1650,00	825,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	10603,20	2047,00	1023,50
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	21084,00	3360,00	1680,00
2023-2	331841,26	14734,38	7367,19
2022-3	166838,99	5886,56	2943,28
2019	34584,00	2090,00	1045,00
2022-1	78423,76	4528,13	2264,07
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	14856,00	2490,00	1245,00
2016	17388,00	3120,00	1560,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	165208,86	4528,13	2264,07
2010	0,00	0,00	0,00
2021	49716,00	3010,00	1505,00
2014	12204,00	2260,00	1130,00
2023-1	235336,50	9113,75	4556,88

25.452.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.