

25.452.1318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1318 (1021-618)

Tanımı 100.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak) olan, toplam basıncı 675 paskala (75mm SS'

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2014	13128,00	2470,00	1235,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	181205,92	4725,00	2362,50
2022-3	182906,92	6142,50	3071,25
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	54528,00	3230,00	1615,00
2013	11410,80	2244,00	1122,00
2015	15972,00	2720,00	1360,00
2023-1	258462,00	9510,00	4755,00
2022-1	85860,00	4725,00	2362,50
2010	0,00	0,00	0,00
2018	28596,00	1770,00	885,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	18696,00	3400,00	1700,00
2019	37032,00	2240,00	1120,00
2023-2	364320,00	15375,00	7687,50
2017	22656,00	3660,00	1830,00
2024	393756,00	25380,00	12690,00

25.452.1318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1318 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.