

## 25.452.1417 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1417 (1021-717)

**Tanımı** 90.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 225 paskala (25

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	10580,00	2260,00	1130,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	18310,00	3360,00	1680,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	9200,00	2047,00	1023,50
2022-1	74012,50	4725,00	2362,50
2020	34100,00	2600,00	1300,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	144200,74	4725,00	2362,50
2018	23420,00	1740,00	870,00
2023-2	326875,00	15375,00	7687,50
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	42550,00	3180,00	1590,00
2016	15080,00	3120,00	1560,00
2019	30330,00	2210,00	1105,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	12890,00	2490,00	1245,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	145618,24	6142,50	3071,25
2023-1	232010,00	9510,00	4755,00

## 25.452.1417 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Duman Atım Fanı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; iş yerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.452.1417 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.