

25.452.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1501 (1021-751)

Tanımı 10.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	5654,00	1280,00	640,00
2019	8481,00	709,00	354,50
2020	0,00	0,00	0,00
2021	10758,00	1020,00	510,00
2022-2	31552,19	1575,00	787,50
2022-3	32071,94	2047,50	1023,75
2018	8316,00	560,00	280,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	53674,50	3170,00	1585,00
2022-1	14341,25	1575,00	787,50
2008	0,00	0,00	0,00
2024	86594,75	8460,00	4230,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	75900,00	5125,00	2562,50
2013	3979,80	841,00	420,50
2017	6831,00	1380,00	690,00
2015	5588,00	1020,00	510,00
2014	4587,00	926,00	463,00

25.452.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.