

25.452.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1502 (1021-752)

Tanımı 12.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	7128,00	1380,00	690,00
2013	4165,70	841,00	420,50
2012	0,00	0,00	0,00
2018	8789,00	592,00	296,00
2015	5852,00	1020,00	510,00
2022-1	15891,57	1771,88	885,94
2008	0,00	0,00	0,00
2019	9372,00	749,00	374,50
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	56860,38	3566,25	1783,13
2024	91993,00	9517,50	4758,75
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	80454,69	5765,63	2882,82
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	34616,34	1771,88	885,94
2022-3	35201,06	2303,44	1151,72
2014	4796,00	926,00	463,00
2016	5896,00	1280,00	640,00
2021	11880,00	1080,00	540,00
2020	0,00	0,00	0,00

25.452.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.