

25.452.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1503 (1021-753)

Tanımı 16.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	18156,88	1968,75	984,38
2023-1	63483,75	3962,50	1981,25
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2024	102685,00	10575,00	5287,50
2013	4319,70	841,00	420,50
2008	0,00	0,00	0,00
2014	4972,00	926,00	463,00
2015	6072,00	1020,00	510,00
2019	11341,00	948,00	474,00
2017	8624,00	1380,00	690,00
2018	11121,00	749,00	374,50
2022-2	39281,32	1968,75	984,38
2022-3	39931,00	2559,38	1279,69
2011	0,00	0,00	0,00
2021	13728,00	1370,00	685,00
2016	7095,00	1280,00	640,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-2	89821,88	6406,25	3203,13

25.452.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.