

25.452.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1504 (1021-754)

Tanımı 20.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	7403,00	1350,00	675,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	11803,00	987,00	493,50
2023-1	70794,63	4358,75	2179,38
2022-1	20848,44	2165,63	1082,82
2021	14971,00	1420,00	710,00
2023-2	100151,57	7046,88	3523,44
2005	0,00	0,00	0,00
2024	114435,75	11632,50	5816,25
2022-2	44836,10	2165,63	1082,82
2022-3	45550,76	2815,31	1407,66
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	11572,00	780,00	390,00
2014	5181,00	977,00	488,50
2017	8998,00	1460,00	730,00
2013	4504,50	888,00	444,00
2015	6325,00	1080,00	540,00

25.452.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.