

25.452.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1505 (1021-755)

Tanımı 25.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2018	11682,00	787,00	393,50
2017	9163,00	1550,00	775,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	6446,00	1150,00	575,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	4596,90	938,00	469,00
2022-1	23430,00	2362,50	1181,25
2022-3	50811,13	3071,25	1535,63
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	5291,00	1040,00	520,00
2022-2	50031,51	2362,50	1181,25
2019	13200,00	996,00	498,00
2016	7546,00	1440,00	720,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	118181,25	7687,50	3843,75
2021	16709,00	1440,00	720,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	83605,50	4755,00	2377,50

25.452.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.