

25.452.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1506 (1021-756)

Tanımı 30.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	59216,17	2362,50	1181,25
2013	5430,70	1106,00	553,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	14377,00	1010,00	505,00
2016	7865,00	1690,00	845,00
2022-1	27706,25	2362,50	1181,25
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	135506,25	7687,50	3843,75
2017	9515,00	1820,00	910,00
2022-3	59995,79	3071,25	1535,63
2014	6248,00	1220,00	610,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	11770,00	792,00	396,00
2023-1	95980,50	4755,00	2377,50
2021	18183,00	1460,00	730,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	7612,00	1350,00	675,00

25.452.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.