

25.452.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1507 (1021-757)

Tanımı 35.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	69503,86	2559,38	1279,69
2022-3	70348,45	3327,19	1663,60
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	110166,38	5151,25	2575,63
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	8371,00	1350,00	675,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	15675,00	1100,00	550,00
2013	5954,30	1105,00	552,50
2016	8404,00	1690,00	845,00
2017	10186,00	1820,00	910,00
2014	6853,00	1220,00	610,00
2021	19833,00	1590,00	795,00
2018	12826,00	864,00	432,00
2023-2	155460,94	8328,13	4164,07
2022-1	32680,32	2559,38	1279,69
2024	176134,75	13747,50	6873,75

25.452.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.