

25.452.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1508 (1021-758)

Tanımı 40.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	7029,00	1390,00	695,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	14795,00	996,00	498,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	6109,40	1262,00	631,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	9669,00	1920,00	960,00
2022-1	33378,13	2756,25	1378,13
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	71037,00	3583,13	1791,57
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	70127,43	2756,25	1378,13
2019	16720,00	1260,00	630,00
2015	8558,00	1530,00	765,00
2023-1	113352,25	5547,50	2773,75
2021	21175,00	1820,00	910,00
2023-2	160015,63	8968,75	4484,38
2017	11726,00	2070,00	1035,00

25.452.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.