

25.452.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1509 (1021-759)

Tanımı 45.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	6694,60	1374,00	687,00
2017	13321,00	2260,00	1130,00
2016	10978,00	2100,00	1050,00
2015	9383,00	1680,00	840,00
2019	20130,00	1460,00	730,00
2021	25465,00	2100,00	1050,00
2024	239786,25	15862,50	7931,25
2023-1	150913,13	5943,75	2971,88
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	44663,44	2953,13	1476,57
2023-2	212695,32	9609,38	4804,69
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	93905,88	2953,13	1476,57
2022-3	94880,40	3839,06	1919,53
2014	7700,00	1520,00	760,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	16984,00	1150,00	575,00

25.452.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.