

## 25.452.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1510 (1021-760)

**Tanımı** 50.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	7920,00	1610,00	805,00
2013	6881,60	1459,00	729,50
2019	21142,00	1490,00	745,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	11286,00	2230,00	1115,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	9636,00	1780,00	890,00
2022-1	46227,50	3150,00	1575,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	26741,00	2150,00	1075,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	96131,34	3150,00	1575,00
2022-3	97170,84	4095,00	2047,50
2017	13684,00	2400,00	1200,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	247412,00	16920,00	8460,00
2018	17303,00	1170,00	585,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	155474,00	6340,00	3170,00
2023-2	219175,00	10250,00	5125,00

## 25.452.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.