

25.452.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1512 (1021-762)

Tanımı 60.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	11968,00	2230,00	1115,00
2015	11198,00	1780,00	890,00
2017	14531,00	2400,00	1200,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	18634,00	1260,00	630,00
2013	7960,70	1459,00	729,50
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	118181,87	3543,75	1771,88
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	25839,00	1600,00	800,00
2021	32626,00	2300,00	1150,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	9163,00	1610,00	805,00
2023-2	270634,38	11531,25	5765,63
2022-1	57729,38	3543,75	1771,88
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	119351,31	4606,88	2303,44
2023-1	192095,75	7132,50	3566,25

25.452.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.