

## 25.452.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1515 (1021-765)

**Tanımı** 75.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	23254,00	1570,00	785,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	10505,00	2040,00	1020,00
2022-2	138093,98	4331,25	2165,63
2019	31174,00	1990,00	995,00
2013	9133,30	1851,00	925,50
2023-2	315803,13	14093,75	7046,88
2020	0,00	0,00	0,00
2022-3	139523,29	5630,63	2815,32
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	18194,00	3040,00	1520,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	69581,88	4331,25	2165,63
2016	14982,00	2820,00	1410,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	12804,00	2250,00	1125,00
2023-1	224089,25	8717,50	4358,75
2021	39380,00	2860,00	1430,00

## 25.452.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.