

25.452.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1517 (1021-767)

Tanımı 90.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	10120,00	2047,00	1023,50
2012	0,00	0,00	0,00
2017	20141,00	3360,00	1680,00
2022-2	158620,81	4725,00	2362,50
2022-3	160180,06	6142,50	3071,25
2022-1	81413,75	4725,00	2362,50
2014	11638,00	2260,00	1130,00
2016	16588,00	3120,00	1560,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	14179,00	2490,00	1245,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	404943,00	25380,00	12690,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	255211,00	9510,00	4755,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	33363,00	2210,00	1105,00
2023-2	359562,50	15375,00	7687,50
2021	46805,00	3180,00	1590,00
2018	25762,00	1740,00	870,00

25.452.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.