

## 25.452.1518 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1518 (1021-768)

**Tanımı** 100.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (50 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 450 paskala (5

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	10861,40	2244,00	1122,00
2023-2	392287,50	15375,00	7687,50
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	17798,00	3400,00	1700,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	35618,00	2360,00	1180,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	440830,50	25380,00	12690,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	278586,00	9510,00	4755,00
2022-2	171535,60	4725,00	2362,50
2022-3	173094,85	6142,50	3071,25
2015	15213,00	2720,00	1360,00
2014	12496,00	2470,00	1235,00
2018	27511,00	1860,00	930,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	51205,00	3400,00	1700,00
2022-1	88742,50	4725,00	2362,50
2017	21593,00	3660,00	1830,00

## 25.452.1518 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 450 paskala (50 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1518 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.