

25.452.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1601 (1021-801)

Tanımı 10.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	4341,60	841,00	420,50
2022-2	34420,57	1575,00	787,50
2022-3	34987,57	2047,50	1023,75
2012	0,00	0,00	0,00
2014	5004,00	926,00	463,00
2015	6096,00	1020,00	510,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	15645,00	1575,00	787,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	58554,00	3170,00	1585,00
2024	94467,00	8460,00	4230,00
2023-2	82800,00	5125,00	2562,50
2016	6168,00	1280,00	640,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	7452,00	1380,00	690,00
2018	9072,00	560,00	280,00
2019	9252,00	709,00	354,50
2021	11736,00	1020,00	510,00
2011	0,00	0,00	0,00

25.452.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.