

25.452.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1602 (1021-802)

Tanımı 12.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	7776,00	1380,00	690,00
2013	4544,40	841,00	420,50
2015	6384,00	1020,00	510,00
2018	9588,00	592,00	296,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	5232,00	926,00	463,00
2021	12960,00	1080,00	540,00
2022-2	37763,28	1771,88	885,94
2022-3	38401,15	2303,44	1151,72
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	100356,00	9517,50	4758,75
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	17336,26	1771,88	885,94
2023-1	62029,50	3566,25	1783,13
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-2	87768,76	5765,63	2882,82
2016	6432,00	1280,00	640,00
2019	10224,00	749,00	374,50

25.452.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

25.452.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.