

## 25.452.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.452.1603 (1021-803)

**Tanımı** 16.000 m<sup>3</sup>/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 675 paskala (75

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	9408,00	1380,00	690,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	7740,00	1280,00	640,00
2015	6624,00	1020,00	510,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	5424,00	926,00	463,00
2018	12132,00	749,00	374,50
2023-2	97987,50	6406,25	3203,13
2022-2	42852,35	1968,75	984,38
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	19807,50	1968,75	984,38
2013	4712,40	841,00	420,50
2011	0,00	0,00	0,00
2019	12372,00	948,00	474,00
2021	14976,00	1370,00	685,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	43561,09	2559,38	1279,69
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	69255,00	3962,50	1981,25

## 25.452.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Toplam basıncı 675 paskala (75 mmSS'na) kadar; diđer özellikler BFT 25.452.1400'deki gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.

## 25.452.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.